

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025	00:00	4,08	3,23	0,85	1		1	1	1	1			1,20	1,20
	01:00	3,86	3,19	0,67	1		1	1	1	1			1,08	1,06
	02:00	3,61	3,16	0,45			1	1	1	1			0,97	1,05
	03:00	3,47	3,24	0,23			1	1	1	1			1,18	1,18
	04:00	3,35	2,69	0,66			1	1	1	1			1,11	1,11
	05:00	3,26	2,57	0,69			1	1	1	1			1,03	1,03
	06:00	3,29	2,38	0,91			1	1	1	1			1,02	1,03
	07:00	3,61	2,67	0,94				1		1	1		1,18	1,15
	08:00	3,85	3,40	0,45				1		1	1	1	1,17	1,17
	09:00	4,17	3,56	0,61				1	1	1	1	1	1,11	1,09
	10:00	4,32	3,64	0,68				1	1	1	1	1	1,12	1,14
	11:00	4,47	4,10	0,37				1	1	1	1	1	1,20	1,20
	12:00	4,58	4,15	0,43				1	1	1	1	1	1,20	1,20
	13:00	4,73	4,39	0,35				1	1	1	1	1	1,20	1,20
	14:00	4,70	4,43	0,27				1	1	1	1	1	1,20	1,20
	15:00	4,73	4,52	0,22				1	1	1	1	1	1,20	1,20
	16:00	4,70	4,35	0,35				1	1	1	1	1	1,20	1,20
	17:00	4,76	4,52	0,24				1	1	1	1	1	1,20	1,19
	18:00	5,05	4,93	0,12			1	1	1	1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,17	5,02	0,14			1	1	1	1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,10	4,96	0,14			1	1	1	1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,30	5,06	0,24			1	1	1	1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,11	4,97	0,14	1	1	1	1	1	1			1,17	1,14
	23:00	4,92	4,87	0,05	1	1	1	1	1	1			1,20	1,20

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης