

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025	00:00	4,61	4,58	0,03	1	1	1	1	1	1			1,19	1,19
	01:00	4,25	4,23	0,02	1	1		1	1	1			1,20	1,20
	02:00	4,04	4,02	0,02	1	1		1	1	1			1,19	1,19
	03:00	3,80	3,76	0,04	1	1		1	1	1			1,01	1,01
	04:00	3,60	3,59	0,01	1	1		1	1	1			0,95	1,03
	05:00	3,45	3,45	0,00	1	1			1	1			1,19	1,18
	06:00	3,40	3,39	0,01	1	1			1	1			1,14	1,14
	07:00	3,67	3,62	0,05	1	1			1	1	1		1,15	1,15
	08:00	4,04	3,97	0,07		1			1	1	1	1	1,11	1,10
	09:00	4,46	4,37	0,08		1			1	1	1	1	1,19	1,19
	10:00	4,61	4,53	0,09		1			1	1	1	1	1,20	1,20
	11:00	4,70	4,70	0,00		1			1	1	1	1	1,20	1,20
	12:00	4,86	4,86	0,00		1			1	1	1	1	1,20	1,19
	13:00	5,09	5,09	0,00		1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	14:00	4,95	4,92	0,04		1	1		1	1	1	1	1,20	1,19
	15:00	4,94	4,84	0,10		1	1		1	1	1	1	1,19	1,19
	16:00	4,94	4,80	0,13		1	1		1	1	1	1	1,19	1,19
	17:00	4,96	4,78	0,17		1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	18:00	5,15	4,97	0,18		1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,21	5,09	0,12		1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,29	5,16	0,13		1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,45	5,45	0,00		1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,37	5,28	0,09		1	1		1	1	1	1	1,18	1,18
	23:00	5,00	4,95	0,05	1	1	1	1	1	1			1,20	1,20

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης