

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025	00:00	4,59	4,37	0,22	1	1	1	1	1	1			1,17	1,18
	01:00	4,33	4,25	0,08		1	1	1	1	1			1,20	1,20
	02:00	4,05	4,02	0,03		1	1	1	1	1			1,19	1,19
	03:00	3,96	3,93	0,02		1	1	1	1	1			1,16	1,15
	04:00	3,79	3,71	0,08		1	1	1	1	1			1,03	1,05
	05:00	3,71	3,62	0,09		1		1	1	1			1,20	1,20
	06:00	3,62	3,49	0,14		1		1	1	1			1,20	1,20
	07:00	3,94	3,57	0,37		1		1	1	1			1,20	1,20
	08:00	4,26	3,82	0,44		1		1		1	1	1	1,20	1,20
	09:00	4,70	4,62	0,08		1		1	1	1	1	1	1,17	1,16
	10:00	4,99	4,83	0,16		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	11:00	5,03	4,74	0,29		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	12:00	5,16	5,02	0,14		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	13:00	5,26	5,11	0,15		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	14:00	5,24	5,05	0,19		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	15:00	5,21	4,95	0,27		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	16:00	5,18	5,03	0,15		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	17:00	5,23	5,09	0,14		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	18:00	5,36	5,03	0,33		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,46	4,71	0,75		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,46	4,89	0,57		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,65	5,36	0,30		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,52	5,39	0,13	1	1		1	1	1		1	1,20	1,20
	23:00	5,40	5,14	0,25	1	1	1	1	1	1			1,20	1,20

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης