

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 21 Οκτώβριος 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
21/10/25 0:00	85,67	84,25	1,41	0,00			1		1				1					1	1	1		1			23,43	23,28
21/10/25 1:00	80,31	79,52	0,79	0,00			1		1				1					1	1	1		1			20,60	20,58
21/10/25 2:00	77,94	77,34	0,60	0,00			1		1				1					1		1		1			22,73	22,74
21/10/25 3:00	76,99	76,78	0,21	0,00			1		1				1					1		1		1			21,88	21,89
21/10/25 4:00	77,13	77,08	0,04	0,00			1		1				1					1		1		1			22,25	22,17
21/10/25 5:00	81,86	81,77	0,09	0,00			1		1				1					1		1		1			24,42	24,42
21/10/25 6:00	91,17	91,06	0,10	0,00			1		1				1					1	1	1		1			27,10	27,14
21/10/25 7:00	105,16	104,90	0,15	0,11			1		1				1		1			1	1	1		1			31,42	31,48
21/10/25 8:00	114,55	111,11	0,35	3,08			1		1				1		1			1	1	1		1			34,24	34,30
21/10/25 9:00	123,21	113,68	0,61	8,93			1		1				1		1			1	1	1		1			36,86	36,91
21/10/25 10:00	127,82	110,70	1,05	16,07			1		1				1		1			1	1	1		1			38,26	38,27
21/10/25 11:00	128,31	110,56	0,89	16,86			1		1				1		1			1	1	1		1			38,44	38,44
21/10/25 12:00	127,59	115,69	0,91	10,99			1		1				1		1			1	1	1		1			38,22	38,23
21/10/25 13:00	129,02	119,80	1,31	7,91			1		1				1		1			1	1	1					38,69	38,68
21/10/25 14:00	124,86	108,91	1,50	14,45			1		1				1		1			1	1	1					37,27	37,17
21/10/25 15:00	115,66	104,90	1,50	9,25			1		1				1		1			1	1	1					34,61	34,62
21/10/25 16:00	116,62	108,64	2,23	5,74			1		1				1		1			1	1	1					34,93	34,98
21/10/25 17:00	121,12	115,69	2,93	2,50			1		1				1		1			1	1	1					35,16	35,13
21/10/25 18:00	128,45	123,89	4,44	0,12			1	1	1				1		1			1	1	1		1			38,48	38,48
21/10/25 19:00	131,98	127,18	4,80	0,00			1	1	1				1		1			1	1	1		1			39,59	39,55
21/10/25 20:00	126,76	120,20	6,56	0,00			1	1	1				1		1			1	1	1		1			37,84	37,78
21/10/25 21:00	116,55	109,38	7,17	0,00			1	1	1				1					1	1	1		1			32,74	32,66
21/10/25 22:00	103,84	96,79	7,04	0,00			1	1	1				1					1	1	1		1			25,75	25,58
21/10/25 23:00	92,93	86,44	6,49	0,00			1	1	1				1					1		1		1			21,34	21,34

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1.Λειτουργία ΑΕΡ 2 και ΑΕΡ 3 ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας.