

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τετάρτη, 22 Οκτώβριος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
22/10/25 0:00	85,21	79,46	5,76	0,00	0	0	1	1	1		1		1	0				1		1			0		18,66	18,55
22/10/25 1:00	79,58	75,43	4,15	0,00	0	0	1	1	1		1		1	0				1					0		16,72	16,68
22/10/25 2:00	77,39	73,40	3,99	0,00	0	0	1	1	1		1		1	0				1					0		16,23	16,26
22/10/25 3:00	77,15	73,09	4,05	0,00	0	0	1	1	1		1		1	0				1					0		16,18	16,17
22/10/25 4:00	76,98	72,11	4,86	0,00	0	0	1	1	1		1		1	0				1					0		15,90	15,98
22/10/25 5:00	81,21	76,93	4,28	0,00	0	0	1	1	1		1		1	0				1					0		19,98	20,16
22/10/25 6:00	91,43	87,72	3,71	0,00	0	0	1	1	1		1		1	0				1		1			0		25,11	25,17
22/10/25 7:00	104,05	96,15	7,75	0,16	0	0	1	1	1		1		1	0	1			1		1			0		31,08	31,11
22/10/25 8:00	113,12	101,91	9,47	1,74	0	0	1	1	1		1		1	0	1	1		1		1			0		33,93	33,94
22/10/25 9:00	122,49	103,87	13,01	5,60	0	0	1	1	1		1		1	0	1			1		1			0		36,68	36,70
22/10/25 10:00	127,43	105,00	12,11	10,32	0	0	1	1	1		1		1	0	1			1		1			0		30,12	27,15
22/10/25 11:00	129,72	112,38	7,06	10,27	0	0	1	1	1		1		1	0	1			1		1			0		9,74	7,78
22/10/25 12:00	130,61	113,13	7,20	10,28	0	0	1	1	1		1		1	0	1	1		1		1			0		10,31	7,84
22/10/25 13:00	132,94	114,93	7,76	10,26	0	0	1	1	1		1		1	0	1			1		1			0		10,98	9,49
22/10/25 14:00	132,09	113,68	8,44	9,97	0	0	1	1	1		1		1	0	1			1		1			0		21,42	18,52
22/10/25 15:00	125,74	114,21	3,93	7,61	0	0	1	1	1		1		1	0	1			1		1			0		25,16	25,13
22/10/25 16:00	122,79	114,62	2,44	5,73	0	0	1	1	1		1		1	0	1	1		1		1			0		24,57	24,56
22/10/25 17:00	123,72	119,93	1,53	2,26	0	0	1	1	1		1		1	0	1			1		1			0		27,41	27,87
22/10/25 18:00	131,48	130,76	0,64	0,08	0	0	1	1	1		1		1	0	1	1		1		1	1		0		39,38	39,41
22/10/25 19:00	136,91	136,34	0,57	0,00	0	0	1	1	1		1		1	0	1			1		1	1	1	0		41,05	41,05
22/10/25 20:00	131,89	130,84	1,05	0,00	0	0	1	1	1		1		1	0	1			1		1	1	1	0		39,61	39,57
22/10/25 21:00	120,74	120,17	0,57	0,00	0	0	1	1	1		1		1	0				1		1	1	1	0		36,27	36,09
22/10/25 22:00	106,66	106,30	0,36	0,00	0	0	1	1	1		1		1	0				1		1	1	1	0		26,62	26,59
22/10/25 23:00	95,90	95,77	0,13	0,00	0	0	1	1	1				1	0				1		1	1	1	0		22,11	22,25

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Λειτουργία D3 & D4 & D5 ΑΗΣ & Λειτουργία D3 & D4 & D5 ΑΗΣ & AEP2 Λόγω επικείμενων καταργίγων