

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 23 Οκτώβριος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ
23/10/25 0:00	87,36	87,36	0,00	0,00	0	0		1	1				1					1		1	1	1	0		24,93	24,85
23/10/25 1:00	81,51	81,45	0,05	0,00	0	0		1	1				1					1		1	1	1	0		20,88	20,83
23/10/25 2:00	78,70	78,57	0,13	0,00	0	0		1	1				1					1		1	1		0		23,43	23,41
23/10/25 3:00	77,07	76,88	0,19	0,00	0	0		1	1				1					1		1	1		0		22,05	22,05
23/10/25 4:00	77,31	77,30	0,01	0,00	0	0		1	1				1					1		1	1		0		22,19	22,26
23/10/25 5:00	81,80	81,79	0,00	0,00	0	0		1	1				1					1		1	1		0		23,98	23,91
23/10/25 6:00	91,65	91,64	0,00	0,00	0	0		1	1				1					1		1	1	1	0		27,24	27,32
23/10/25 7:00	105,13	104,80	0,20	0,13	0	0		1	1				1		1			1		1	1	1	0		31,42	31,49
23/10/25 8:00	113,85	110,04	0,94	2,88	0	0		1	1				1	1	1			1		1	1	1	0		34,06	34,14
23/10/25 9:00	122,56	115,79	0,54	6,23	0	0		1	1				1	1	1			1		1	1	1	0		36,67	36,73
23/10/25 10:00	127,29	121,85	0,55	4,88	0	0		1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	0		38,13	38,16
23/10/25 11:00	128,17	115,44	2,17	10,57	0	0		1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	0		35,92	35,81
23/10/25 12:00	127,87	110,31	3,34	14,22	0	0		1	1				1	1	1			1	1	1	1		0		35,94	35,85
23/10/25 13:00	126,72	110,34	2,92	13,45	0	0		1	1				1	1	1			1	1	1	1		0		37,62	37,66
23/10/25 14:00	123,49	109,94	3,83	9,72	0	0		1	1				1	1	1			1	1	1	1		0		37,07	37,05
23/10/25 15:00	118,25	103,91	5,03	9,30	0	0		1	1				1	1	1			1	1	1	1		0		34,38	34,44
23/10/25 16:00	117,82	107,83	4,35	5,64	0	0		1	1				1	1	1	1		1	1	1	1		0		35,32	35,33
23/10/25 17:00	121,14	114,35	4,26	2,53	0	0		1	1				1	1	1			1	1	1	1		0		36,32	36,32
23/10/25 18:00	126,79	120,77	5,89	0,13	0	0		1	1				1	1	1			1	1	1	1		1		38,01	38,02
23/10/25 19:00	131,03	128,00	3,03	0,00	0	0		1	1				1	1	1			1	1	1	1		1		39,24	39,27
23/10/25 20:00	125,90	124,26	1,63	0,00	0	0		1	1	1			1	1	1	1		1	1	1	1	1	0		37,79	37,75
23/10/25 21:00	116,34	115,40	0,94	0,00	0	0		1	1				1		1			1	1	1	1	1	0		34,95	34,91
23/10/25 22:00	103,13	102,00	1,14	0,00	0	0		1	1				1					1	1	1	1	1	0		30,75	30,62
23/10/25 23:00	92,55	90,79	1,76	0,00	0	0		1	1				1					1	1	1	1	1	0		24,34	24,30

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις