

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 24 Οκτώβριος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
24/10/25 0:00	84,87	82,69	2,18	0,00				1	1				1					1		1	1	1			23,01	22,45
24/10/25 1:00	79,59	78,14	1,45	0,00					1		1		1					1		1	1	1			23,87	23,87
24/10/25 2:00	76,34	75,29	1,05	0,00					1		1		1					1		1	1				22,88	22,88
24/10/25 3:00	74,59	73,67	0,92	0,00					1		1		1					1		1	1				22,37	22,36
24/10/25 4:00	75,25	74,27	0,98	0,00					1		1		1					1		1	1				22,55	22,54
24/10/25 5:00	79,78	77,60	2,18	0,00					1		1		1					1		1	1	1			23,89	23,92
24/10/25 6:00	88,53	85,75	2,78	0,00					1		1		1					1		1	1	1			26,51	26,53
24/10/25 7:00	101,37	98,43	2,87	0,07					1		1		1		1			1		1	1	1			30,32	30,38
24/10/25 8:00	110,85	102,92	3,29	4,65					1		1		1		1			1		1	1	1			33,20	33,20
24/10/25 9:00	119,55	104,17	4,60	10,78					1		1		1		1			1		1	1	1			35,84	35,87
24/10/25 10:00	122,60	102,92	6,21	13,48					1		1		1		1			1		1	1	1			36,81	36,75
24/10/25 11:00	123,51	102,11	6,66	14,74					1		1		1		1			1		1	1	1			37,10	37,05
24/10/25 12:00	123,75	105,05	5,30	13,39					1		1		1		1			1		1	1	1	1		37,02	37,07
24/10/25 13:00	124,77	107,21	4,86	12,70					1		1		1		1			1		1	1	1	1		37,47	37,46
24/10/25 14:00	123,50	105,06	5,76	12,68					1		1		1		1			1		1	1	1	1		37,12	37,06
24/10/25 15:00	118,22	102,52	5,48	10,22					1		1		1		1			1		1	1	1	1		35,46	35,43
24/10/25 16:00	117,72	108,33	4,02	5,38					1		1		1		1			1		1	1	1	1		35,34	35,29
24/10/25 17:00	119,78	115,64	2,67	1,47					1		1		1		1			1		1	1	1	1		35,86	35,91
24/10/25 18:00	125,06	123,06	1,92	0,08					1		1		1		1			1		1	1	1	1		37,47	37,49
24/10/25 19:00	139,88	137,24	2,63	0,00					1		1		1		1			1		1	1	1	1		38,18	38,20
24/10/25 20:00	138,76	136,24	2,52	0,00				1	1		1		1		1			1		1	1	1	1		37,17	37,15
24/10/25 21:00	128,68	125,62	3,06	0,00				1	1		1		1					1		1	1	1	1		34,12	34,12
24/10/25 22:00	104,42	102,01	2,41	0,00				1	1		1		1					1		1	1	1	1		29,80	29,69
24/10/25 23:00	93,31	90,84	2,47	0,00				1	1				1					1		1	1		1		28,01	27,96

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις