

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Πέμπτη, 25 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
25/9/25 0:00	115,89	84,67	31,22	0,00	0	0		1	1				1				1		1	1			1	48,55	34,76	
25/9/25 1:00	109,17	77,50	31,68	0,00	0	0		1	1				1				1		1	1			1	47,68	32,72	
25/9/25 2:00	104,89	73,73	31,16	0,00	0	0		1	1				1						1	1			1	42,97	31,44	
25/9/25 3:00	102,49	72,67	29,82	0,00	0	0		1	1				1						1	1			1	37,65	30,70	
25/9/25 4:00	102,05	73,12	28,93	0,00	0	0		1	1				1						1	1			1	41,46	30,56	
25/9/25 5:00	105,83	75,20	30,63	0,00	0	0		1	1				1						1	1			1	46,59	31,70	
25/9/25 6:00	115,32	83,90	31,42	0,00	0	0		1	1				1						1	1		1	1	48,25	34,58	
25/9/25 7:00	130,15	100,55	28,05	1,55	0	0	1	1	1				1						1	1		1	1	48,05	38,99	
25/9/25 8:00	147,75	110,96	28,16	8,63	0	0	1	1	1				1		1				1	1		1	1	48,26	44,25	
25/9/25 9:00	161,40	120,95	25,71	14,74	0	0	1		1				1	1	1				1	1		1	1	48,53	48,07	
25/9/25 10:00	167,91	123,68	25,21	19,02	0	0	1		1				1	1	1				1	1		1	1	48,55	48,55	
25/9/25 11:00	170,21	119,51	28,71	22,00	0	0	1		1				1	1	1				1	1		1	1	48,55	48,55	
25/9/25 12:00	172,88	120,62	28,70	23,56	0	0	1		1				1	1	1				1	1		1	1	48,55	48,55	
25/9/25 13:00	175,46	123,21	28,49	23,77	0	0	1		1				1	1	1				1	1		1	1	48,55	48,55	
25/9/25 14:00	173,14	121,64	28,91	22,59	0	0	1		1				1	1	1				1	1		1	1	48,55	48,55	
25/9/25 15:00	168,33	120,11	27,99	20,22	0	0	1		1				1	1	1				1	1		1	1	48,55	48,55	
25/9/25 16:00	166,25	121,36	28,59	16,31	0	0	1		1				1	1	1				1	1		1	1	48,55	48,55	
25/9/25 17:00	167,35	128,43	28,86	10,05	0	0	1		1				1	1	1				1	1		1	1	48,55	48,55	
25/9/25 18:00	166,89	134,92	30,05	1,92	0	0	1	1	1				1	1	1				1	1		1	1	48,55	48,55	
25/9/25 19:00	168,66	136,64	32,02	0,01	0	0	1	1	1				1	1	1				1	1		1	1	48,55	48,55	
25/9/25 20:00	163,43	132,38	31,05	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1				1	1		1	1	48,55	48,40	
25/9/25 21:00	151,78	123,39	28,39	0,00	0	0	1	1	1				1		1				1	1		1	1	48,27	45,51	
25/9/25 22:00	137,60	111,04	26,56	0,00	0	0	1	1	1				1		1				1	1		1	1	47,10	41,25	
25/9/25 23:00	125,90	100,65	25,25	0,00	0	0	1	1	1				1						1	1		1	1	46,61	37,76	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις