

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 25 Οκτώβριος 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
25/10/25 0:00	85,68	83,84	1,83	0,00				1	1				1					1		1	1		1		23,48	23,48		
25/10/25 1:00	80,68	79,40	1,28	0,00				1	1				1					1			1		1		22,26	22,26		
25/10/25 2:00	78,01	77,47	0,54	0,00				1	1				1					1			1		1		23,01	22,96		
25/10/25 3:00	76,35	76,16	0,20	0,00				1	1				1					1			1		1		21,35	21,31		
25/10/25 4:00	76,20	75,70	0,50	0,00				1	1				1					1			1		1		21,09	21,17		
25/10/25 5:00	80,12	79,64	0,48	0,00				1	1				1					1			1		1		23,57	23,31		
25/10/25 6:00	87,88	87,02	0,86	0,00				1	1				1					1		1	1		1		25,21	25,33		
25/10/25 7:00	97,60	96,38	0,99	0,23				1	1				1		1			1		1	1		1		28,85	28,85		
25/10/25 8:00	108,10	101,85	1,44	4,81				1	1				1		1			1		1	1		1		32,34	32,39		
25/10/25 9:00	118,27	105,65	1,56	11,05				1	1				1		1			1		1	1		1		35,42	35,46		
25/10/25 10:00	123,09	111,76	0,95	10,38				1	1				1		1			1		1	1		1		36,82	36,86		
25/10/25 11:00	122,02	109,84	2,62	9,56				1	1				1	1	1			1		1	1		1		36,62	36,60		
25/10/25 12:00	123,37	106,42	4,60	12,35				1	1				1	1	1			1		1	1		1		36,50	36,39		
25/10/25 13:00	129,32	106,68	7,25	15,39				1	1				1	1	1			1		1	1		1		37,92	37,67		
25/10/25 14:00	126,41	101,59	6,99	17,83				1	1				1	1	1					1	1	1	1		34,27	34,06		
25/10/25 15:00	120,74	99,44	5,74	15,56				1	1				1	1	1					1	1		1		34,90	35,00		
25/10/25 16:00	116,78	100,70	5,28	10,80				1	1				1	1	1					1	1		1		35,05	34,98		
25/10/25 17:00	115,96	107,70	5,04	3,22				1	1				1	1	1					1	1		1		34,77	34,75		
25/10/25 18:00	121,66	116,09	5,50	0,07				1	1				1	1	1					1	1	1	1		36,46	36,50		
25/10/25 19:00	123,97	120,84	3,14	0,00				1	1				1	1	1					1	1	1	1		37,18	37,18		
25/10/25 20:00	118,85	114,34	4,51	0,00				1	1				1	1	1					1	1	1	1		35,69	35,63		
25/10/25 21:00	109,78	103,64	6,14	0,00				1	1				1		1					1	1	1	1		32,96	32,92		
25/10/25 22:00	98,90	94,79	4,11	0,00				1	1				1							1	1	1	1		29,69	29,62		
25/10/25 23:00	90,57	82,77	7,80	0,00				1	1				1							1	1	1	1		27,59	26,97		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις