

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 29 Οκτώβριος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
29/10/25 0:00	77,10	64,45	12,64	0,00	0	0	1				1										1	0			22,34	22,21
29/10/25 1:00	72,61	57,59	15,03	0,00	0	0	1		1		1										1	0		1	22,84	21,19
29/10/25 2:00	71,16	54,87	16,29	0,00	0	0	1		1		1										1	0		1	31,20	21,35
29/10/25 3:00	70,00	53,92	16,08	0,00	0	0	1		1		1										1	0		1	32,92	21,01
29/10/25 4:00	70,83	55,92	14,91	0,00	0	0	1		1		1										1	0		1	30,27	21,21
29/10/25 5:00	75,28	59,86	15,42	0,00	0	0	1		1		1										1	0		1	25,05	22,62
29/10/25 6:00	83,62	64,22	19,16	0,25	0	0	1		1		1										1	0	1	1	31,67	25,07
29/10/25 7:00	96,00	67,60	22,89	5,51	0	0	1	1			1										1	0	1	1	37,61	27,03
29/10/25 8:00	105,38	70,75	21,83	12,80	0	0	1	1			1										1	0	1	1	38,80	31,54
29/10/25 9:00	111,35	74,47	19,35	17,53	0	0	1	1			1										1	0	1	1	36,57	33,37
29/10/25 10:00	113,15	72,51	20,23	20,42	0	0		1	1		1										1	0	1	1	37,72	31,61
29/10/25 11:00	112,36	72,85	17,86	21,64	0	0		1	1		1										1	0	1	1	34,51	33,72
29/10/25 12:00	112,39	74,89	16,08	21,42	0	0		1	1		1										1	0	1	1	34,40	33,67
29/10/25 13:00	112,38	77,98	14,50	19,90	0	0		1	1		1										1	0	1	1	33,69	33,66
29/10/25 14:00	109,82	77,74	15,24	16,85	0	0		1	1		1										1	0	1	1	33,33	32,95
29/10/25 15:00	103,84	79,41	12,83	11,61	0	0		1	1		1										1	0	1	1	31,19	31,14
29/10/25 16:00	102,74	88,73	10,42	3,59	0	0		1	1		1				1						1	0	1	1	30,82	30,82
29/10/25 17:00	108,42	100,50	7,88	0,04	0	0		1	1		1				1			1			1	0	1	1	32,50	32,53
29/10/25 18:00	111,51	101,54	9,97	0,00	0	0		1	1		1		1		1			1			1	0	1	1	33,47	33,46
29/10/25 19:00	109,52	101,33	8,19	0,00	0	0		1	1				1		1			1			1	0	1	1	32,88	32,88
29/10/25 20:00	105,80	99,20	6,60	0,00	0	0		1	1				1		1			1			1	0	1	1	31,76	31,75
29/10/25 21:00	97,66	90,01	7,64	0,00	0	0		1	1				1		1			1			1	0	1	1	28,75	28,77
29/10/25 22:00	87,95	79,74	8,21	0,00	0	0			1				1					1			1	0	1	1	26,14	26,07
29/10/25 23:00	79,97	73,29	6,68	0,00	0	0			1				1					1			1	0	1	1	23,60	23,07

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις