

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025	00:00	11,64	9,29	2,35					1	1	2,36
	01:00	11,04	9,27	1,78					1	1	1,78
	02:00	10,72	9,26	1,45					1	1	1,46
	03:00	10,40	9,26	1,13					1	1	1,14
	04:00	10,48	9,22	1,26					1	1	1,31
	05:00	10,92	9,31	1,61					1	1	1,63
	06:00	11,79	9,34	2,45					1	1	2,50
	07:00	13,23	9,35	3,87					1	1	3,94
	08:00	14,77	9,65	5,11					1	1	5,17
	09:00	15,67	10,19	5,48					1	1	5,52
	10:00	15,27	10,52	4,76					1	1	5,35
	11:00	14,77	10,15	4,62					1	1	5,17
	12:00	14,96	10,60	4,36					1	1	5,23
	13:00	16,14	13,82	2,32					1	1	5,65
	14:00	15,19	13,46	1,73			1			1	4,93
	15:00	14,22	11,02	3,20			1			1	3,95
	16:00	13,35	10,26	3,09			1			1	3,13
	17:00	14,15	10,33	3,82			1			1	3,89
	18:00	15,82	11,16	4,66			1			1	5,54
	19:00	17,61	13,53	4,07			1			1	6,16
	20:00	17,41	13,25	4,16			1			1	6,09
	21:00	15,92	11,40	4,52			1			1	5,57
	22:00	14,22	10,33	3,89			1			1	3,99
	23:00	13,00	10,73	2,27			1			1	2,73

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Καθόλη την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης