

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025	00:00	11,61	9,63	1,99					1	1	2,32
	01:00	10,91	9,24	1,67					1	1	1,73
	02:00	10,55	9,21	1,34					1	1	1,35
	03:00	10,37	9,29	1,08					1	1	1,08
	04:00	10,36	9,39	0,97					1	1	1,07
	05:00	10,56	9,35	1,21					1	1	1,27
	06:00	11,32	9,93	1,38					1	1	2,03
	07:00	12,42	10,93	1,49					1	1	3,13
	08:00	13,92	12,25	1,67					1	1	4,96
	09:00	14,84	13,36	1,48					1	1	5,83
	10:00	15,02	13,43	1,59					1	1	5,26
	11:00	13,93	10,83	3,10			1			1	3,66
	12:00	14,03	10,54	3,49			1			1	3,76
	13:00	14,19	10,87	3,32			1			1	3,92
	14:00	13,82	10,22	3,60			1			1	3,87
	15:00	12,94	10,26	2,69					1	1	3,65
	16:00	12,94	10,76	2,19					1	1	3,65
	17:00	14,19	11,70	2,49					1	1	4,90
	18:00	15,54	13,61	1,93			1		1	1	4,53
	19:00	17,42	16,14	1,28			1		1	1	4,00
	20:00	16,81	15,21	1,60			1		1	1	3,39
	21:00	15,36	13,47	1,89			1		1	1	2,08
	22:00	13,97	13,39	0,59			1		1	1	0,61
	23:00	12,58	10,31	2,27					1	1	3,29

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Καθόλη την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης