

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025	00:00	11,57	9,55	2,02					1	1	2,28
	01:00	10,66	9,31	1,36					1	1	1,41
	02:00	10,24	9,26	0,98					1	1	1,00
	03:00	10,09	9,25	0,84					1	1	0,87
	04:00	10,07	9,19	0,88					1	1	0,89
	05:00	10,30	9,23	1,07					1	1	1,08
	06:00	10,85	9,26	1,59					1	1	1,60
	07:00	11,64	9,56	2,08					1	1	2,35
	08:00	12,69	11,65	1,04					1	1	3,40
	09:00	13,59	13,11	0,47					1	1	4,76
	10:00	13,53	12,49	1,04					1	1	4,44
	11:00	13,88	12,63	1,25					1	1	4,82
	12:00	13,77	11,57	2,20					1	1	4,48
	13:00	13,98	12,17	1,80					1	1	4,77
	14:00	12,54	10,44	2,09					1	1	3,25
	15:00	11,53	9,66	1,87					1	1	2,24
	16:00	11,50	9,49	2,02					1	1	2,21
	17:00	12,98	11,39	1,59					1	1	3,69
	18:00	14,55	13,97	0,58			1		1	1	2,55
	19:00	17,06	16,86	0,19			1		1	1	3,72
	20:00	16,67	16,43	0,23			1		1	1	3,25
	21:00	15,44	15,11	0,34			1		1	1	2,03
	22:00	13,77	13,45	0,32			1		1	1	1,94
	23:00	12,29	11,88	0,40			1		1	1	2,94

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης