

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Α Ρ Α Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025	00:00	11,10	11,10	0,00					1	1	1,81
	01:00	10,42	10,42	0,00					1	1	1,13
	02:00	10,08	10,07	0,01					1	1	0,79
	03:00	9,96	9,96	0,00					1	1	0,67
	04:00	10,07	10,07	0,00					1	1	0,78
	05:00	10,29	10,28	0,02					1	1	1,00
	06:00	11,37	11,17	0,21					1	1	2,08
	07:00	13,13	13,05	0,08			1		1	1	2,09
	08:00	13,82	13,72	0,10			1		1	1	0,45
	09:00	14,58	14,39	0,19			1		1	1	1,17
	10:00	14,57	14,24	0,33			1		1	1	1,16
	11:00	15,32	14,96	0,36			1		1	1	1,90
	12:00	15,69	15,53	0,16			1		1	1	2,27
	13:00	15,84	15,62	0,21				1	1	1	3,40
	14:00	14,89	14,49	0,40				1	1	1	2,45
	15:00	13,19	12,84	0,35				1	1	1	0,75
	16:00	12,90	12,71	0,19				1	1	1	0,46
	17:00	14,58	14,10	0,48				1	1	1	2,14
	18:00	16,24	15,65	0,59				1	1	1	3,80
	19:00	18,04	17,83	0,21			1	1		1	5,22
	20:00	17,72	17,65	0,07			1	1		1	4,83
	21:00	16,35	16,35	0,00			1	1		1	2,93
	22:00	14,44	14,44	0,00			1	1		1	1,03
	23:00	12,91	12,88	0,04			1	1		1	0,78

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης