

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ ρ ρ ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025	00:00	11,37	11,25	0,12				1		1	2,13
	01:00	10,62	10,62	0,00				1		1	1,33
	02:00	10,16	9,78	0,37				1		1	0,87
	03:00	9,88	9,54	0,33				1		1	0,59
	04:00	9,90	9,45	0,44				1		1	0,61
	05:00	10,32	10,13	0,19				1		1	1,03
	06:00	11,46	11,29	0,18				1		1	2,17
	07:00	13,43	13,30	0,13			1	1		1	2,45
	08:00	14,31	14,26	0,05			1	1		1	0,89
	09:00	14,75	14,72	0,03			1	1		1	1,33
	10:00	15,28	15,24	0,04			1	1		1	1,86
	11:00	14,50	14,40	0,10			1	1		1	1,09
	12:00	14,82	14,69	0,12			1	1		1	1,40
	13:00	15,17	15,11	0,06			1	1		1	1,76
	14:00	14,86	14,58	0,28			1	1		1	1,45
	15:00	13,27	13,04	0,23			1	1		1	1,82
	16:00	12,77	11,94	0,83				1		1	3,48
	17:00	13,56	12,45	1,11				1		1	4,27
	18:00	15,29	14,78	0,51			1	1		1	2,94
	19:00	17,54	17,29	0,25			1	1		1	4,38
	20:00	17,44	17,30	0,14			1	1		1	4,38
	21:00	16,22	15,97	0,25			1	1		1	2,80
	22:00	14,40	14,01	0,39			1	1		1	2,58
	23:00	12,58	12,30	0,29				1		1	3,33

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης