

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025	00:00	11,32	11,03	0,30				1		1	2,03
	01:00	10,49	9,70	0,79				1		1	1,20
	02:00	9,95	9,20	0,75			1	1			2,68
	03:00	9,62	8,38	1,24			1	1			2,35
	04:00	9,51	8,26	1,25			1	1			2,23
	05:00	9,88	9,42	0,46			1	1			2,60
	06:00	11,03	10,29	0,73			1	1			3,75
	07:00	12,78	11,80	0,99		1	1	1			2,85
	08:00	13,71	12,56	1,15		1	1	1			2,31
	09:00	13,52	12,47	1,05		1	1	1			2,12
	10:00	13,02	12,09	0,94		1	1	1			1,62
	11:00	12,71	11,96	0,75			1	1	1		2,28
	12:00	12,67	11,81	0,87			1	1	1		2,25
	13:00	12,60	11,18	1,42			1	1	1		2,17
	14:00	12,14	10,49	1,65			1	1	1		1,77
	15:00	11,17	10,38	0,79			1	1	1		0,81
	16:00	11,49	10,39	1,10			1	1	1		1,13
	17:00	12,93	10,74	2,20			1	1	1		2,51
	18:00	15,04	11,40	3,64			1			1	4,77
	19:00	16,76	12,00	4,76			1			1	5,95
	20:00	16,63	11,12	5,52			1			1	5,82
	21:00	15,28	10,42	4,86			1			1	5,01
	22:00	13,71	10,22	3,50			1			1	3,51
	23:00	12,33	8,92	3,41			1		1		4,32

Τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης