

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ρ Α Ν Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025	00:00	11,17	7,27	3,90				1	1		3,95
	01:00	10,35	6,84	3,51				1	1		3,62
	02:00	9,98	6,47	3,52				1	1		3,52
	03:00	9,75	6,68	3,08				1	1		3,41
	04:00	9,64	6,75	2,89				1	1		3,34
	05:00	9,83	6,84	3,00				1	1		3,44
	06:00	10,53	6,77	3,76				1	1		3,76
	07:00	10,91	6,98	3,93				1	1		3,94
	08:00	11,75	7,55	4,21				1	1		4,26
	09:00	12,17	7,85	4,32				1	1		4,37
	10:00	12,28	7,87	4,41				1	1		4,45
	11:00	12,13	7,67	4,46				1	1		4,46
	12:00	12,36	7,90	4,46				1	1		4,45
	13:00	11,97	7,60	4,37				1	1		4,36
	14:00	11,08	7,09	3,99				1	1		3,98
	15:00	10,42	6,66	3,76				1	1		3,75
	16:00	10,80	6,97	3,83				1	1		3,84
	17:00	12,27	7,91	4,35				1	1		4,38
	18:00	14,33	9,07	5,27				1	1		5,28
	19:00	16,34	9,91	6,43		1		1	1		6,53
	20:00	15,80	9,68	6,12		1			1		6,29
	21:00	14,71	9,03	5,68		1			1		5,95
	22:00	13,04	8,31	4,73		1			1		4,83
	23:00	11,85	8,18	3,67				1	1		4,15

Κατά το διάστημα 23:00 με 23:21 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών της G12.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης