

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025	00:00	10,82	7,94	2,88				1	1		3,79
	01:00	10,06	7,49	2,57				1	1		3,52
	02:00	9,68	6,71	2,97				1	1		3,38
	03:00	9,54	7,11	2,43				1	1		3,24
	04:00	9,49	6,59	2,90				1	1		3,28
	05:00	9,80	6,82	2,98				1	1		3,43
	06:00	10,89	7,47	3,42				1	1		3,85
	07:00	12,61	8,84	3,77				1	1		4,42
	08:00	13,23	9,86	3,37					1	1	3,94
	09:00	13,29	9,38	3,92					1	1	4,05
	10:00	12,58	9,28	3,30					1	1	3,43
	11:00	12,08	9,32	2,76					1	1	2,79
	12:00	12,22	9,50	2,71					1	1	2,93
	13:00	12,41	9,72	2,69					1	1	3,12
	14:00	12,00	9,54	2,46					1	1	2,75
	15:00	10,97	9,34	1,63					1	1	1,70
	16:00	11,29	9,31	1,98					1	1	2,05
	17:00	12,44	9,64	2,80					1	1	3,15
	18:00	14,42	10,92	3,50					1	1	5,05
	19:00	16,46	13,26	3,19	1				1	1	5,91
	20:00	16,16	12,72	3,44	1					1	5,85
	21:00	14,90	11,54	3,37	1					1	4,64
	22:00	13,33	10,57	2,76	1					1	3,07
	23:00	11,70	8,92	2,78	1				1		4,10

Τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης