

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ ρ ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025	00:00	10,60	7,39	3,20				1	1		3,71
	01:00	9,84	6,71	3,13				1	1		3,45
	02:00	9,39	6,41	2,98				1	1		3,15
	03:00	9,30	6,41	2,89				1	1		3,03
	04:00	9,21	6,49	2,73				1	1		2,96
	05:00	9,52	6,39	3,13				1	1		3,26
	06:00	10,62	7,34	3,28				1	1		3,72
	07:00	12,04	9,70	2,34			1		1		4,22
	08:00	12,76	9,15	3,61			1		1		4,46
	09:00	12,66	8,77	3,89			1		1		4,43
	10:00	12,13	8,32	3,80			1		1		4,24
	11:00	11,76	8,13	3,63			1		1		4,12
	12:00	11,78	9,45	2,33			1		1		4,12
	13:00	11,71	9,73	1,98			1		1		4,10
	14:00	11,27	8,03	3,24			1		1		3,94
	15:00	10,52	7,53	2,99			1		1		3,24
	16:00	10,78	7,89	2,88			1		1		3,50
	17:00	12,16	8,38	3,77			1		1		4,26
	18:00	14,07	9,40	4,67			1		1		4,92
	19:00	16,02	11,31	4,71			1	1	1		5,59
	20:00	15,89	13,12	2,76			1	1	1		5,80
	21:00	14,52	11,81	2,72			1	1	1		4,10
	22:00	12,90	10,49	2,40			1	1	1		2,47
	23:00	11,52	9,58	1,94			1	1	1		2,49

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης