

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025	00:00	10,35	6,98	3,37				1	1		3,70
	01:00	9,71	6,65	3,06				1	1		3,41
	02:00	9,31	6,50	2,81				1	1		3,08
	03:00	9,15	6,59	2,56				1	1		2,89
	04:00	9,10	6,50	2,60				1	1		2,90
	05:00	9,44	6,74	2,70				1	1		3,14
	06:00	10,53	7,30	3,22				1	1		3,71
	07:00	12,16	8,47	3,69				1	1		4,26
	08:00	12,58	8,58	4,00			1		1		4,44
	09:00	12,56	8,42	4,14			1	1	1		4,40
	10:00	12,07	8,37	3,70			1	1			4,23
	11:00	11,63	8,83	2,80			1	1			4,07
	12:00	11,78	9,29	2,49			1	1			4,12
	13:00	11,99	8,71	3,27			1	1			4,19
	14:00	11,44	8,50	2,94			1	1			4,00
	15:00	11,05	8,01	3,03			1	1			3,77
	16:00	11,08	8,48	2,60			1	1			3,81
	17:00	12,12	9,61	2,51			1	1			4,24
	18:00	14,28	11,66	2,62			1	1	1		3,85
	19:00	15,98	13,04	2,94			1	1	1		5,56
	20:00	15,86	13,27	2,59			1	1	1		5,67
	21:00	14,54	12,14	2,39			1	1	1		4,11
	22:00	13,17	11,29	1,88			1	1	1		2,74
	23:00	11,46	9,92	1,54			1		1		4,01

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης