

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025	00:00	10,44	9,92	0,52			1	1	1		1,61
	01:00	9,61	9,22	0,39			1		1		2,34
	02:00	9,21	8,74	0,47			1		1		1,93
	03:00	9,11	8,75	0,35			1		1		1,83
	04:00	9,00	8,73	0,27			1		1		1,72
	05:00	9,32	8,92	0,40			1		1		2,04
	06:00	9,84	9,27	0,57			1		1		2,57
	07:00	10,63	9,93	0,70			1		1		3,36
	08:00	11,98	11,68	0,30			1	1	1		2,61
	09:00	13,23	13,23	0,00			1	1	1		2,81
	10:00	13,49	13,47	0,02			1	1	1		3,07
	11:00	13,74	13,69	0,05			1	1	1		3,32
	12:00	14,26	14,15	0,11			1	1	1		4,00
	13:00	14,58	14,52	0,06			1	1	1		4,57
	14:00	13,27	13,26	0,01			1	1	1		2,84
	15:00	12,64	12,64	0,00			1	1	1		2,22
	16:00	12,66	12,66	0,00			1	1	1		2,23
	17:00	13,06	13,04	0,02			1	1	1		2,64
	18:00	14,26	13,91	0,35			1	1	1		3,84
	19:00	16,02	15,75	0,27			1	1	1		6,10
	20:00	15,39	15,29	0,10			1	1	1		5,69
	21:00	14,16	14,03	0,13			1	1	1		3,97
	22:00	12,87	12,81	0,06			1	1	1		2,44
	23:00	11,77	11,60	0,17			1	1	1		1,34

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης