

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025	00:00	10,43	10,01	0,42			1		1		3,16
	01:00	9,48	8,97	0,52			1		1		2,21
	02:00	9,09	8,11	0,98			1		1		1,81
	03:00	9,00	7,73	1,28			1		1		1,73
	04:00	8,98	7,44	1,54			1		1		1,74
	05:00	9,17	7,84	1,32			1		1		1,89
	06:00	10,43	9,80	0,63			1		1		3,16
	07:00	11,84	10,95	0,89			1	1	1		1,42
	08:00	12,67	12,22	0,45			1	1	1		2,35
	09:00	13,46	13,46	0,00			1	1	1		3,04
	10:00	13,77	13,77	0,00			1	1	1		3,35
	11:00	14,24	14,24	0,00		1	1		1		2,84
	12:00	14,44	14,41	0,02		1	1		1		3,04
	13:00	14,39	14,39	0,00		1	1		1		2,99
	14:00	13,76	13,72	0,04		1	1		1		2,36
	15:00	13,56	13,56	0,00		1	1		1		2,16
	16:00	13,20	13,20	0,00		1	1		1		1,80
	17:00	13,33	13,31	0,02		1	1		1		1,93
	18:00	15,23	15,23	0,00		1	1		1		3,98
	19:00	16,65	16,65	0,00		1	1		1		5,92
	20:00	16,30	16,30	0,00		1	1		1		5,61
	21:00	15,13	15,13	0,00		1	1		1		3,97
	22:00	13,28	13,28	0,00		1	1		1		1,88
	23:00	11,62	11,62	0,00		1	1		1		2,10

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης