

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025	00:00	10,42	10,42	0,00			1		1		3,14
	01:00	9,41	9,35	0,05			1		1		2,13
	02:00	9,05	9,00	0,06			1		1		1,78
	03:00	8,84	8,82	0,02			1		1		1,56
	04:00	8,85	8,85	0,00			1		1		1,57
	05:00	9,17	9,17	0,00			1		1		1,90
	06:00	10,28	10,27	0,01			1		1		3,00
	07:00	11,93	11,70	0,23			1	1	1		2,71
	08:00	13,39	13,36	0,03			1	1	1		2,97
	09:00	14,26	14,24	0,02			1	1	1		4,06
	10:00	13,92	13,71	0,21			1	1	1		3,57
	11:00	13,38	12,96	0,42			1	1	1		2,95
	12:00	14,93	14,17	0,76			1	1	1		4,73
	13:00	14,33	13,86	0,48			1	1	1		3,99
	14:00	13,97	13,35	0,62			1	1	1		3,55
	15:00	13,15	12,73	0,42			1	1	1		2,72
	16:00	12,94	12,50	0,43			1	1	1		2,51
	17:00	13,72	13,46	0,26			1	1	1		3,29
	18:00	15,30	15,10	0,19			1	1	1		5,29
	19:00	16,67	16,56	0,10		1	1		1		5,27
	20:00	16,38	16,36	0,02		1	1		1		5,72
	21:00	15,16	15,00	0,16		1	1		1		3,97
	22:00	13,28	13,19	0,09		1	1		1		1,88
	23:00	11,69	11,62	0,07		1	1		1		1,85

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης