

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025	00:00	10,39	10,21	0,19			1		1		3,12
	01:00	9,57	9,51	0,06			1		1		2,29
	02:00	9,18	9,18	0,00			1		1		1,91
	03:00	8,93	8,93	0,00			1		1		1,66
	04:00	8,98	8,95	0,02			1		1		1,70
	05:00	9,18	9,17	0,02			1		1		1,91
	06:00	10,31	10,27	0,05			1		1		3,04
	07:00	11,80	11,58	0,22		1	1			1	1,93
	08:00	12,75	12,38	0,37		1	1				4,48
	09:00	13,50	13,15	0,35			1			1	3,23
	10:00	13,42	13,15	0,27			1			1	3,16
	11:00	13,91	13,45	0,46			1			1	3,66
	12:00	13,85	13,06	0,79			1			1	3,59
	13:00	13,06	11,95	1,10			1			1	2,79
	14:00	12,60	11,32	1,28			1			1	2,34
	15:00	11,71	10,67	1,05		1	1				3,46
	16:00	11,37	10,81	0,56		1	1				3,12
	17:00	12,21	12,00	0,21		1	1				4,20
	18:00	14,71	14,55	0,16		1	1		1		4,99
	19:00	16,30	16,21	0,08		1	1		1		5,63
	20:00	16,07	15,69	0,38		1	1		1		5,22
	21:00	14,85	14,15	0,69		1	1		1		3,45
	22:00	13,09	12,05	1,04		1	1		1		1,99
	23:00	11,40	9,83	1,57			1		1		3,99

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης