

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025	00:00	10,17	8,24	1,92			1		1		2,89
	01:00	9,51	7,50	2,02			1		1		2,24
	02:00	9,10	7,29	1,81			1		1		1,89
	03:00	8,94	7,21	1,73			1		1		1,73
	04:00	8,95	7,40	1,55			1		1		1,67
	05:00	9,18	7,69	1,49			1		1		1,90
	06:00	10,20	8,23	1,97			1		1		2,92
	07:00	11,41	7,75	3,65			1		1		3,99
	08:00	12,73	8,61	4,12			1		1		4,47
	09:00	13,72	9,40	4,32			1		1		4,80
	10:00	13,97	9,36	4,61			1		1		4,92
	11:00	14,06	9,41	4,64			1		1		4,93
	12:00	14,04	9,58	4,46			1		1		4,91
	13:00	14,55	10,14	4,41			1		1		5,09
	14:00	14,20	10,12	4,08			1	1	1		4,48
	15:00	13,86	10,68	3,18			1			1	3,59
	16:00	13,21	11,05	2,16			1			1	2,94
	17:00	13,40	12,14	1,25			1			1	3,13
	18:00	14,82	13,34	1,48			1			1	4,60
	19:00	16,25	15,18	1,07			1			1	6,19
	20:00	16,29	14,78	1,51			1			1	6,10
	21:00	14,98	11,76	3,21			1			1	4,71
	22:00	13,16	10,56	2,60			1			1	2,99
	23:00	11,71	8,56	3,15			1		1		4,10

Τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου και κακοκαιρία. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης