

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025	00:00	10,41	7,48	2,93			1		1		3,20
	01:00	9,58	7,28	2,30			1		1		2,32
	02:00	9,12	7,13	1,99			1		1		1,99
	03:00	8,95	7,30	1,65			1		1		1,67
	04:00	8,87	7,30	1,56			1		1		1,59
	05:00	9,07	7,30	1,77			1		1		1,79
	06:00	10,11	7,33	2,78			1		1		2,84
	07:00	11,52	7,69	3,84			1		1		4,03
	08:00	12,59	8,27	4,32			1		1		4,41
	09:00	13,38	8,75	4,63			1		1		4,68
	10:00	14,11	9,10	5,00			1		1		5,03
	11:00	14,63	9,49	5,14			1		1		5,13
	12:00	14,64	9,58	5,06			1		1		5,13
	13:00	14,66	9,53	5,13			1		1		5,15
	14:00	13,48	8,78	4,71			1		1		4,78
	15:00	12,84	8,31	4,53			1		1		4,52
	16:00	12,86	8,34	4,52			1		1		4,51
	17:00	13,09	8,53	4,57			1		1		4,58
	18:00	14,57	9,50	5,07		1	1				5,10
	19:00	15,65	10,27	5,38		1	1				5,48
	20:00	15,49	10,07	5,43		1	1				5,48
	21:00	14,34	9,27	5,07		1	1				5,06
	22:00	12,99	8,78	4,21		1	1		1		4,22
	23:00	11,52	8,15	3,38		1	1		1		3,38

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης