

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025	00:00	10,38	7,25	3,14			1		1		3,14
	01:00	9,72	7,22	2,50			1		1		2,51
	02:00	9,24	7,30	1,94			1		1		1,96
	03:00	9,02	7,27	1,75			1		1		1,75
	04:00	8,87	7,26	1,61			1		1		1,62
	05:00	9,17	7,50	1,67			1		1		1,90
	06:00	9,63	7,58	2,04			1		1		2,35
	07:00	10,49	8,39	2,10			1		1		3,21
	08:00	11,68	10,77	0,91			1		1		4,13
	09:00	12,85	12,22	0,63			1	1	1		4,01
	10:00	12,81	12,19	0,62			1	1	1		2,39
	11:00	12,89	12,39	0,49			1	1	1		2,46
	12:00	12,80	12,22	0,59			1	1	1		2,38
	13:00	13,23	12,68	0,55			1	1	1		2,80
	14:00	12,66	12,38	0,28			1	1	1		2,23
	15:00	11,83	11,72	0,11		1	1				3,58
	16:00	11,67	11,58	0,09		1				1	1,40
	17:00	12,50	12,38	0,12		1				1	2,23
	18:00	14,09	14,01	0,08		1				1	4,00
	19:00	14,97	14,84	0,14		1				1	5,40
	20:00	14,67	14,40	0,27		1				1	4,90
	21:00	13,58	13,22	0,35		1				1	3,31
	22:00	12,22	12,12	0,10		1				1	1,96