

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025	00:00	10,41	10,41	0,00		1			1		3,13
	01:00	9,46	9,46	0,00		1			1		2,18
	02:00	9,04	9,04	0,00		1			1		1,77
	03:00	8,72	8,65	0,07		1			1		1,44
	04:00	8,59	8,53	0,06		1			1		1,32
	05:00	8,74	8,63	0,11		1			1		1,47
	06:00	8,99	8,41	0,58		1			1		1,72
	07:00	9,89	9,26	0,63		1			1		2,61
	08:00	10,50	8,33	2,17		1			1		3,23
	09:00	10,80	8,29	2,51		1			1		3,53
	10:00	10,91	8,96	1,95		1			1		3,63
	11:00	10,79	7,75	3,03		1			1		3,51
	12:00	11,27	8,30	2,96			1		1		3,94
	13:00	11,31	8,27	3,04			1		1		3,96
	14:00	10,83	7,99	2,84			1		1		3,55
	15:00	10,57	7,77	2,80			1		1		3,29
	16:00	11,15	8,62	2,53			1		1		3,88
	17:00	12,63	10,21	2,42					1	1	3,34
	18:00	13,95	10,38	3,57					1	1	4,66
	19:00	14,04	9,71	4,33					1	1	4,75
	20:00	13,65	10,42	3,22					1	1	4,36
	21:00	12,69	9,78	2,92					1	1	3,40
	22:00	11,59	9,23	2,36					1	1	2,39
	23:00	10,56	8,33	2,23			1		1		3,28

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης