

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025	00:00	9,52	7,17	2,35			1		1		2,35
	01:00	8,98	7,18	1,80			1		1		1,81
	02:00	8,74	7,21	1,53			1		1		1,55
	03:00	8,74	7,15	1,59			1		1		1,60
	04:00	8,55	6,76	1,79			1		1		1,79
	05:00	8,83	7,07	1,75			1		1		1,76
	06:00	9,43	7,43	2,00			1		1		2,15
	07:00	10,79	8,27	2,52			1		1		3,52
	08:00	11,70	8,67	3,03			1		1		4,09
	09:00	11,57	8,07	3,50			1		1		4,05
	10:00	11,20	7,75	3,45			1		1		3,92
	11:00	11,42	7,92	3,50			1		1		4,00
	12:00	11,35	7,36	3,99			1		1		3,98
	13:00	11,53	7,98	3,55			1		1		4,03
	14:00	11,31	7,86	3,45			1		1		3,96
	15:00	12,01	8,27	3,73			1		1		4,20
	16:00	12,26	8,04	4,22			1		1		4,29
	17:00	13,72	9,05	4,67			1		1		4,80
	18:00	14,82	9,85	4,98					1	1	5,19
	19:00	14,92	9,98	4,94					1	1	5,22
	20:00	14,54	9,72	4,83					1	1	5,09
	21:00	13,38	9,36	4,02					1	1	4,09
	22:00	12,12	8,95	3,17					1	1	3,23
	23:00	10,65	7,45	3,21			1		1		3,38

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Η μονάδα G11 εντάσσεται τελευταία λόγω λειτουργικών προβλημάτων. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης