

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025	00:00	9,70	7,50	2,21			1		1		2,43
	01:00	9,10	7,22	1,89			1		1		1,90
	02:00	8,81	6,83	1,98			1		1		1,99
	03:00	8,62	7,03	1,60			1		1		1,61
	04:00	8,64	7,24	1,39			1		1		1,40
	05:00	8,78	7,27	1,50			1		1		1,51
	06:00	8,81	7,31	1,50			1		1		1,54
	07:00	9,88	7,74	2,15			1		1		2,61
	08:00	11,36	9,03	2,33			1		1		3,97
	09:00	11,63	8,92	2,72			1		1		4,07
	10:00	10,94	8,36	2,58			1		1		3,66
	11:00	10,90	8,14	2,76			1		1		3,62
	12:00	10,45	9,51	0,94			1		1		3,18
	13:00	10,04	8,69	1,35			1		1		2,77
	14:00	9,62	9,19	0,43			1		1		2,35
	15:00	9,40	9,05	0,35			1		1		2,13
	16:00	10,27	8,88	1,39			1		1		2,99
	17:00	11,75	9,46	2,29			1		1		4,11
	18:00	13,16	9,94	3,22		1	1				4,60
	19:00	13,10	9,80	3,30		1	1				4,58
	20:00	12,86	8,76	4,09		1	1				4,50
	21:00	12,23	8,11	4,11			1		1		4,28
	22:00	11,20	8,37	2,83			1		1		3,92
	23:00	10,12	8,28	1,84			1		1		2,85

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Η μονάδα G11 εντάσσεται τελευταία λόγω λειτουργικών προβλημάτων. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης