

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025	00:00	9,38	7,45	1,93			1		1		2,17
	01:00	8,85	7,29	1,56			1		1		1,62
	02:00	8,60	7,45	1,16			1		1		1,33
	03:00	8,45	7,36	1,09			1		1		1,24
	04:00	8,48	7,28	1,19			1		1		1,21
	05:00	8,73	7,17	1,57			1		1		1,57
	06:00	9,24	7,26	1,99			1		1		1,98
	07:00	10,21	8,17	2,05			1		1		2,94
	08:00	10,75	8,63	2,12			1		1		3,48
	09:00	10,63	8,58	2,04			1		1		3,35
	10:00	10,26	8,19	2,07			1		1		2,99
	11:00	10,18	7,63	2,55			1		1		2,90
	12:00	10,37	7,40	2,97				1	1		3,63
	13:00	10,77	7,33	3,44				1	1		3,77
	14:00	10,27	6,53	3,74				1	1		3,76
	15:00	10,36	6,71	3,65				1	1		3,65
	16:00	11,44	7,40	4,04				1	1		4,03
	17:00	13,08	8,42	4,66			1		1		4,66
	18:00	14,29	9,16	5,13			1		1		5,17
	19:00	14,25	9,42	4,83			1		1		5,08
	20:00	14,06	9,44	4,63			1		1		4,98
	21:00	12,93	8,41	4,52			1		1		4,70
	22:00	11,55	8,03	3,53			1		1		4,04
	23:00	10,47	7,37	3,10				1	1		3,67

Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το διάστημα 08:00-14:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης