

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,64	1,61	0,03						1			1			0,52	0,52
	01:00	1,57	1,57	0,00						1			1			0,46	0,45
	02:00	1,53	1,53	0,00						1			1			0,41	0,41
	03:00	1,52	1,52	0,00						1			1			0,41	0,41
	04:00	1,43	1,40	0,03						1			1			0,31	0,31
	05:00	1,39	1,39	0,01						1			1			0,27	0,27
	06:00	1,54	1,53	0,02						1			1			0,42	0,42
	07:00	1,61	1,60	0,01						1			1			0,48	0,48
	08:00	1,82	1,75	0,07						1			1			0,56	0,55
	09:00	1,79	1,73	0,05			1			1			1			0,11	0,11
	10:00	1,81	1,74	0,07			1			1			1			0,13	0,13
	11:00	1,79	1,69	0,10			1			1			1			0,11	0,12
	12:00	1,90	1,68	0,22			1			1			1			0,22	0,22
	13:00	1,84	1,69	0,15			1			1			1			0,15	0,16
	14:00	1,87	1,68	0,19			1			1			1			0,19	0,19
	15:00	1,87	1,69	0,18			1			1			1			0,18	0,18
	16:00	2,01	1,70	0,31			1			1			1			0,31	0,31
	17:00	2,19	1,70	0,49			1			1			1			0,48	0,50
	18:00	2,35	1,70	0,66			1			1			1			0,66	0,68
	19:00	2,38	1,71	0,68			1			1			1			0,68	0,70
	20:00	2,23	1,69	0,53			1			1			1			0,53	0,55
	21:00	2,10	1,70	0,40			1			1			1			0,42	0,42
	22:00	1,90	1,68	0,23			1			1			1			0,23	0,23
	23:00	1,80	1,49	0,31			1			1			1			0,30	0,34

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης