

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025	00:00	14,42	14,30	0,11		1	1								1,87	1,87
	01:00	13,39	13,10	0,30			1						1		2,37	3,81
	02:00	12,86	12,63	0,23			1						1		3,34	3,28
	03:00	12,75	12,63	0,12			1						1		3,26	3,17
	04:00	12,62	12,50	0,12			1						1		3,15	3,04
	05:00	13,23	13,12	0,12			1						1		3,76	3,66
	06:00	14,95	14,84	0,11			1						1		3,26	5,23
	07:00	17,08	17,07	0,01		1	1								3,77	3,70
	08:00	18,16	18,13	0,03		1	1								4,58	4,78
	09:00	18,59	18,46	0,13		1	1								4,89	5,21
	10:00	17,97	17,72	0,25		1	1								4,54	4,59
	11:00	17,96	17,72	0,24		1	1								4,88	4,59
	12:00	18,13	17,56	0,57		1	1								4,90	4,75
	13:00	18,65	18,25	0,39		1	1								5,59	5,27
	14:00	16,78	16,42	0,37		1	1								3,73	3,41
	15:00	15,64	15,23	0,41		1	1								2,90	2,90
	16:00	15,69	15,06	0,62		1	1								2,87	2,87
	17:00	17,16	16,63	0,53		1	1								4,07	3,79
	18:00	18,87	18,39	0,48		1	1								5,43	5,49
	19:00	21,26	20,96	0,29		1	1							2	6,74	6,86
	20:00	21,69	21,25	0,44		1	1							2	6,62	7,30
	21:00	20,39	20,06	0,33		1	1							2	5,69	6,00
	22:00	17,91	17,65	0,27		1	1								4,90	4,53
	23:00	16,14	15,90	0,24		1	1								3,87	3,87

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2, ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 01:50 με 11:00.Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 11:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης