

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025	00:00	14,90	13,95	0,95	1			1							3,59	3,59
	01:00	13,80	13,12	0,68				1	1						4,29	4,22
	02:00	13,08	12,33	0,74				1	1						4,45	4,45
	03:00	12,77	12,09	0,68				1	1						4,33	4,33
	04:00	12,68	11,53	1,15				1	1						4,09	4,09
	05:00	13,30	11,94	1,36				1	1						4,37	4,37
	06:00	14,27	12,45	1,82				1	1						4,79	4,69
	07:00	15,54	14,37	1,16				1	1						5,23	5,44
	08:00	16,74	15,78	0,95	1			1							4,76	4,76
	09:00	16,95	16,39	0,56	1			1							5,11	5,11
	10:00	16,37	15,64	0,73	1			1							4,72	4,72
	11:00	16,08	15,45	0,63	1			1							4,47	4,47
	12:00	16,80	16,22	0,58	1			1							4,91	4,91
	13:00	16,72	16,40	0,32	1			1						1	4,66	4,66
	14:00	17,07	16,47	0,60	1			1							5,28	5,28
	15:00	16,72	15,62	1,11	1			1							4,92	4,92
	16:00	16,88	15,21	1,67	1			1							4,85	4,85
	17:00	17,73	14,95	2,78	1			1							4,96	4,99
	18:00	19,53	16,28	3,25	1			1							5,87	6,79
	19:00	21,99	16,26	5,73	1			1							6,82	7,70
	20:00	21,92	16,76	5,16	1			1							7,00	7,67
	21:00	20,33	14,56	5,77	1			1							6,19	7,11
	22:00	18,52	13,74	4,78	1			1							5,01	5,79
	23:00	16,56	12,07	4,49				1	1						5,58	5,80

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2, ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη την διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης