

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025	00:00	14,72	13,13	1,59	1			1							2,33	1,98
	01:00	13,37	11,07	2,31				1	1						3,50	3,80
	02:00	12,85	10,59	2,26				1	1						3,29	3,27
	03:00	12,85	10,40	2,45				1	1						3,27	3,28
	04:00	12,88	10,22	2,66				1	1						3,24	3,30
	05:00	13,68	10,49	3,19				1	1						3,99	4,10
	06:00	15,06	11,37	3,69				1	1						5,15	5,27
	07:00	17,35	13,57	3,78				1	1						6,19	6,07
	08:00	17,59	14,75	2,84				1	1						5,95	6,16
	09:00	17,30	15,43	1,87	1			1							4,56	4,56
	10:00	16,33	15,03	1,30	1			1							3,93	3,59
	11:00	16,24	15,36	0,88	1			1							3,88	3,50
	12:00	15,95	15,01	0,94	1			1							3,63	3,21
	13:00	16,14	14,86	1,27	1			1							3,68	3,40
	14:00	15,30	13,93	1,37	1			1							3,28	3,28
	15:00	14,52	13,16	1,36	1			1							2,56	2,56
	16:00	15,01	13,59	1,43	1			1							2,94	2,94
	17:00	16,85	15,33	1,52	1			1							4,25	4,11
	18:00	18,94	17,37	1,57	1			1							5,74	6,21
	19:00	20,96	19,51	1,45	1			1						2	6,06	7,20
	20:00	21,24	19,72	1,52	1			1						2	6,20	7,43
	21:00	19,95	18,65	1,30	1			1						2	5,20	6,19
	22:00	17,96	16,84	1,11	1			1						1	4,55	4,71
	23:00	16,20	15,33	0,87	1			1							3,94	3,46

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 13:45. Το ΑΠ ΨΑΡΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 02:50 με 04:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης