

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025	00:00	14,95	14,38	0,58	1			1							2,99	2,99
	01:00	13,72	13,37	0,35				1					1		3,99	4,14
	02:00	13,31	12,83	0,48				1					1		4,12	3,73
	03:00	12,82	12,63	0,19				1					1		3,89	3,89
	04:00	12,71	12,69	0,03				1					1		3,91	3,91
	05:00	13,25	13,20	0,06				1					1		4,29	4,29
	06:00	14,21	14,15	0,06				1					1		5,03	4,63
	07:00	16,34	16,22	0,12	1			1					1		4,90	4,90
	08:00	18,56	18,39	0,17	1			1							5,98	5,82
	09:00	19,60	19,44	0,16	1			1							6,77	6,86
	10:00	19,99	19,93	0,06	1			1						1	6,29	6,75
	11:00	18,90	18,88	0,02	1			1						2	5,13	5,14
	12:00	18,57	18,54	0,03	1			1						2	4,74	4,82
	13:00	18,92	18,90	0,01	1			1						2	4,94	5,16
	14:00	18,18	18,16	0,02	1			1						1	4,82	4,94
	15:00	18,25	18,23	0,02	1			1							5,87	5,51
	16:00	18,27	18,25	0,01	1			1							5,88	5,53
	17:00	18,10	18,10	0,00	1			1							5,79	5,37
	18:00	19,73	19,72	0,00	1			1						3	4,84	5,46
	19:00	21,83	21,81	0,01	1			1						4	5,34	7,06
	20:00	21,35	21,33	0,02	1			1						6	3,86	5,56
	21:00	19,63	19,58	0,05	1			1						3	4,69	5,37
	22:00	17,79	17,73	0,06	1			1						2	3,93	4,03
	23:00	16,62	16,47	0,14	1			1							4,47	4,47

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ, ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ, ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια τ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης