

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025	00:00	15,25	15,25	0,00	1			1							3,46	3,46
	01:00	14,01	13,99	0,02	1			1							2,36	2,36
	02:00	13,29	13,25	0,04				1							4,11	3,71
	03:00	12,75	12,75	0,01				1				1			3,96	3,96
	04:00	12,77	12,74	0,02				1				1			3,95	3,95
	05:00	13,38	13,26	0,12				1				1			4,43	4,43
	06:00	15,09	14,92	0,17				1				1			5,51	5,28
	07:00	18,51	18,41	0,09	1			1							5,64	5,77
	08:00	18,86	18,77	0,09	1			1							6,27	6,12
	09:00	18,84	18,79	0,05	1			1						2	4,96	5,08
	10:00	18,80	18,70	0,10	1			1						2	4,94	5,04
	11:00	18,82	18,55	0,27	1			1						2	4,85	5,07
	12:00	19,47	19,16	0,30	1			1						2	5,39	5,71
	13:00	19,79	19,54	0,25	1			1						2	5,46	6,04
	14:00	20,94	20,61	0,33	1			1						2	5,95	7,19
	15:00	20,74	19,66	1,08	1			1						3	5,17	6,47
	16:00	19,94	19,01	0,93	1			1						3	4,62	5,68
	17:00	19,77	19,05	0,71	1			1						3	4,58	5,50
	18:00	21,45	20,80	0,65	1			1						3	5,30	7,19
	19:00	23,54	22,82	0,72	1			1						5	5,82	8,24
	20:00	23,43	23,06	0,37	1			1						6	4,58	7,65
	21:00	21,64	21,13	0,51	1			1						5	4,33	6,37
	22:00	19,27	18,74	0,53	1			1						3	4,57	5,01
	23:00	17,03	16,63	0,41	1			1							4,73	4,30

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ, ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ, ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 10:25.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης