

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025	00:00	14,70	10,30	4,40				1				1			5,69	5,69
	01:00	13,72	9,85	3,87				1				1			4,83	4,83
	02:00	13,17	9,68	3,49				1				1			4,30	4,30
	03:00	12,84	9,62	3,21				1				1			4,00	4,00
	04:00	12,92	9,62	3,30				1				1			4,07	4,07
	05:00	13,70	9,87	3,83				1				1			4,73	4,73
	06:00	15,44	10,56	4,87				1				1			6,06	6,06
	07:00	17,42	11,96	5,45				1				1			6,84	6,84
	08:00	18,02	14,26	3,75				1				1		1	4,75	6,31
	09:00	16,74	13,69	3,05		1		1				1		1	3,94	3,94
	10:00	15,81	12,53	3,28				1				1		3	4,09	4,71
	11:00	15,76	11,52	4,24				1				1		2	5,27	5,16
	12:00	17,50	12,47	5,04				1				1		1	6,41	6,13
	13:00	19,31	13,97	5,34				1				1		1	6,89	6,76
	14:00	19,22	13,86	5,36				1				1		1	6,90	6,73
	15:00	18,55	13,28	5,27				1				1		1	6,66	6,49
	16:00	18,90	13,56	5,34				1				1		1	6,77	6,62
	17:00	20,13	14,78	5,35				1				1		2	7,00	7,05
	18:00	21,33	16,39	4,94				1				1		3	6,93	7,47
	19:00	21,48	16,46	5,02				1				1		3	6,99	7,52
	20:00	20,95	16,95	4,00				1				1		3	6,77	7,33
	21:00	19,76	17,07	2,69				1				1		4	6,30	6,91
	22:00	17,74	16,13	1,61				1				1		3	5,58	6,21
	23:00	15,97	14,97	1,01				1				1		1	5,87	5,59

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 14:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης