

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025	00:00	14,58	13,88	0,69				1				1			5,76	5,76
	01:00	13,39	12,95	0,45				1				1			4,84	4,84
	02:00	12,77	12,16	0,61				1				1			4,12	4,12
	03:00	12,55	12,23	0,32				1				1			3,85	3,85
	04:00	12,45	12,24	0,21				1				1			3,74	3,74
	05:00	12,67	12,41	0,25				1				1			3,93	3,93
	06:00	13,48	13,36	0,12				1				1			4,90	4,90
	07:00	14,71	14,57	0,14				1				1			5,88	5,88
	08:00	15,26	15,20	0,06				1				1		2	4,59	4,67
	09:00	14,99	14,95	0,04				1				1		3	3,61	3,89
	10:00	13,63	13,53	0,10				1				1		2	3,24	3,04
	11:00	12,68	12,57	0,11				1				1		1	3,45	3,45
	12:00	13,21	13,12	0,10				1				1		1	4,21	4,21
	13:00	13,61	13,17	0,45				1				1		1	4,71	4,71
	14:00	13,25	12,79	0,46				1				1		1	4,69	4,69
	15:00	13,13	12,42	0,70				1				1			5,31	5,31
	16:00	14,24	13,11	1,13				1				1			5,81	5,81
	17:00	15,73	14,06	1,67				1				1		1	6,17	6,17
	18:00	17,31	15,48	1,83				1				1		2	6,69	6,69
	19:00	17,27	15,21	2,06				1				1		2	6,77	6,77
	20:00	17,21	15,30	1,92				1				1		2	6,70	6,70
	21:00	16,59	15,37	1,22				1				1		2	6,30	5,81
	22:00	15,01	13,82	1,19				1				1		2	5,69	5,69
	23:00	13,98	12,69	1,29				1				1			5,92	5,92

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 21:20.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης