

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη 1/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	00:00	2,60	1,92	0,68	0,00	1					1				0,92	0,91	
	01:00	2,39	1,70	0,68	0,01	1					1				0,84	0,83	
	02:00	2,25	1,58	0,67	0,01	1									0,79	0,79	
	03:00	2,20	1,47	0,72	0,01	1									0,77	0,77	
	04:00	2,23	1,62	0,62	0,00	1									0,71	0,84	
	05:00	2,18	1,69	0,49	0,00	1									0,69	0,85	
	06:00	2,37	1,72	0,65	0,00	1									0,73	0,89	
	07:00	2,55	1,91	0,64	0,00	1									0,85	0,90	
	08:00	2,82	2,27	0,55	0,00	1					1				0,67	0,98	
	09:00	3,02	2,48	0,53	0,00	1					1				0,69	0,99	
	10:00	3,10	2,46	0,63	0,01	1					1				0,69	0,99	
	11:00	3,09	2,42	0,67	0,00	1					1				0,69	0,99	
	12:00	3,03	2,41	0,62	0,00	1					1				0,69	0,99	
	13:00	3,10	2,53	0,56	0,00	1					1				0,69	0,99	
	14:00	3,07	2,42	0,65	0,00	1					1				0,69	0,99	
	15:00	2,96	2,28	0,67	0,01	1					1				0,69	0,99	
	16:00	2,91	2,23	0,67	0,01	1					1				0,69	0,98	
	17:00	2,94	2,27	0,67	0,00	1					1				0,69	0,99	
	18:00	3,18	2,51	0,67	0,01	1					1				0,69	0,99	
	19:00	3,63	3,00	0,63	0,00	1					1	1			0,69	0,99	
	20:00	3,64	2,95	0,67	0,01	1					1	1			0,69	0,99	
	21:00	3,46	2,80	0,67	0,00	1					1	1			0,69	0,99	
	22:00	3,14	2,46	0,67	0,00	1					1	1			0,69	0,99	
	23:00	2,81	2,21	0,59	0,00	1					1				0,69	0,97	

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Κεφαλές έκανε απώλειες παραγωγής από τις 04:17 - 00:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης