

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 2/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,47	2,03	0,44	0,00	1					1				0,69	0,91
	01:00	2,31	1,83	0,47	0,00	1					1				0,75	0,62
	02:00	2,21	1,71	0,50	0,00		1								0,74	0,51
	03:00	2,09	1,56	0,53	0,00		1								0,73	0,73
	04:00	2,09	1,60	0,49	0,00		1								0,73	0,73
	05:00	2,13	1,73	0,40	0,00		1								0,74	0,74
	06:00	2,26	2,01	0,25	0,00		1								0,80	0,81
	07:00	2,55	2,47	0,08	0,00		1					1			0,98	0,98
	08:00	2,77	2,77	0,00	0,00		1					1			0,96	0,95
	09:00	2,98	2,96	0,01	0,00		1	1							0,96	0,97
	10:00	2,99	2,89	0,10	0,00		1	1							0,98	0,98
	11:00	2,95	2,52	0,41	0,01		1	1							0,97	0,96
	12:00	2,94	2,56	0,39	0,00		1					1			0,99	0,99
	13:00	3,12	2,89	0,23	0,00		1					1			0,99	0,99
	14:00	3,13	2,87	0,26	0,00		1	1							0,99	0,99
	15:00	3,15	3,01	0,15	0,00		1	1							0,99	0,99
	16:00	3,10	2,86	0,24	0,01		1	1							0,99	0,99
	17:00	3,11	2,88	0,22	0,01		1	1							0,99	0,99
	18:00	3,28	2,91	0,35	0,01		1	1							0,99	0,99
	19:00	3,59	3,23	0,34	0,02		1	1							0,99	0,99
	20:00	3,62	3,16	0,44	0,02		1	1							0,99	0,99
	21:00	3,54	2,71	0,81	0,02		1	1							0,99	0,99
	22:00	3,33	2,34	0,97	0,02		1	1							0,99	0,99
	23:00	2,94	1,95	0,96	0,02		1					1			0,97	0,98

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Πλύσιμο της G2 από τις 01:34 - 02:25. Το ΑΠ Κεφαλές έκανε απώλειες παραγωγής από τις 00:00 - 07:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης