

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 26/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,77	1,87	0,90	0,00						1		1		0,99	0,99
	01:00	2,61	1,72	0,89	0,01								1		0,99	0,99
	02:00	2,48	1,63	0,84	0,01								1		0,99	0,99
	03:00	2,37	1,63	0,73	0,01								1		0,99	0,99
	04:00	2,37	1,74	0,62	0,01								1		0,99	0,99
	05:00	2,38	1,59	0,78	0,01								1		0,99	0,99
	06:00	2,54	1,79	0,74	0,01								1		0,91	0,99
	07:00	2,87	2,18	0,68	0,01						1		1		0,69	0,99
	08:00	3,07	2,37	0,68	0,02						1		1		0,69	0,99
	09:00	3,22	2,44	0,77	0,01						1		1		0,78	0,99
	10:00	3,34	2,50	0,82	0,01						1		1		0,84	0,99
	11:00	3,37	2,53	0,82	0,01						1		1		0,84	0,99
	12:00	3,35	2,16	0,82	0,36						1		1		0,84	0,99
	13:00	3,50	2,26	0,82	0,41						1		1		0,84	0,99
	14:00	3,41	2,17	0,82	0,41						1		1		0,84	0,99
	15:00	3,24	2,00	0,82	0,42						1		1		0,84	0,99
	16:00	3,19	1,95	0,82	0,41						1		1		0,84	0,99
	17:00	3,29	2,05	0,82	0,42						1		1		0,84	0,99
	18:00	3,51	2,27	0,82	0,42						1		1		0,84	0,99
	19:00	3,93	2,49	0,82	0,62						1		1		0,84	0,99
	20:00	4,01	2,47	0,82	0,72						1	1	1		0,84	0,99
	21:00	3,73	2,37	0,83	0,53						1		1		0,84	0,99
	22:00	3,42	2,17	0,83	0,42						1		1		0,84	0,99
	23:00	3,04	2,20	0,83	0,02						1		1		0,84	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 06:48.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης