

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 27/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,89	2,05	0,83	0,01						1		1		0,84	0,99
	01:00	2,66	1,82	0,83	0,01						1		1		0,84	0,99
	02:00	2,56	1,72	0,82	0,02								1		0,84	0,99
	03:00	2,49	1,65	0,83	0,01								1		0,84	0,99
	04:00	2,44	1,62	0,80	0,02								1		0,84	0,99
	05:00	2,44	1,60	0,83	0,02								1		0,84	0,99
	06:00	2,54	1,73	0,80	0,01								1		0,84	0,99
	07:00	2,69	1,85	0,83	0,01								1		0,84	0,99
	08:00	2,94	2,10	0,83	0,02						1		1		0,84	0,99
	09:00	3,26	2,42	0,82	0,02						1		1		0,84	0,99
	10:00	3,40	2,57	0,82	0,01						1		1		0,84	0,99
	11:00	3,28	2,44	0,82	0,01						1		1		0,84	0,99
	12:00	3,28	2,10	0,82	0,36						1		1		0,84	0,99
	13:00	3,46	2,27	0,78	0,41						1		1		0,85	0,99
	14:00	3,51	1,91	0,90	0,70						1		1		0,99	0,99
	15:00	3,32	1,74	0,97	0,61						1		1		0,99	0,99
	16:00	3,28	1,80	0,97	0,51						1		1		0,99	0,99
	17:00	3,35	1,87	0,97	0,51						1		1		0,99	0,99
	18:00	3,45	1,78	0,97	0,70						1		1		0,99	0,99
	19:00	3,88	2,51	0,96	0,41						1	1	1		0,99	0,99
	20:00	3,89	2,54	0,96	0,40						1	1	1		0,99	0,99
	21:00	3,56	2,26	0,89	0,41						1		1		0,99	0,99
	22:00	3,31	2,48	0,82	0,01						1		1		0,99	0,99
	23:00	3,02	2,25	0,77	0,00	1					1				0,86	0,92

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 00:00 - 13:56 και από τις 23:42.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης