

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 28/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,77	2,06	0,71	0,00			1			1				0,73	0,86
	01:00	2,69	1,95	0,74	0,00			1			1				0,79	0,96
	02:00	2,49	1,75	0,74	0,00			1			1				0,79	0,92
	03:00	2,39	1,71	0,68	0,00			1			1				0,79	0,89
	04:00	2,38	1,63	0,75	0,00			1			1				0,79	0,89
	05:00	2,40	1,65	0,74	0,01			1			1				0,79	0,90
	06:00	2,46	1,81	0,65	0,01			1			1				0,79	0,91
	07:00	2,61	1,94	0,66	0,00			1			1				0,79	0,94
	08:00	2,82	2,32	0,50	0,00	1		1			1				0,76	0,93
	09:00	2,98	2,72	0,26	0,00	1					1				0,79	0,99
	10:00	3,11	2,99	0,12	0,00	1					1	1			0,84	0,99
	11:00	3,22	3,11	0,10	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	12:00	3,35	2,91	0,12	0,31	1					1	1			0,99	0,99
	13:00	3,45	2,85	0,11	0,50	1					1	1			0,99	0,99
	14:00	3,42	2,81	0,17	0,44	1					1	1			0,98	0,98
	15:00	3,24	2,76	0,07	0,40	1					1				0,99	0,99
	16:00	3,10	2,55	0,15	0,40	1					1				0,99	0,99
	17:00	3,20	2,39	0,40	0,40	1					1				0,99	0,99
	18:00	3,41	2,80	0,21	0,40	1					1				0,97	0,97
	19:00	3,81	3,31	0,00	0,50	1		1							0,99	0,99
	20:00	3,87	3,17	0,00	0,70	1		1							0,99	0,99
	21:00	3,65	3,13	0,01	0,50	1		1							0,99	0,99
	22:00	3,36	2,95	0,06	0,35	1		1							0,98	0,98
	23:00	2,99	2,93	0,05	0,01	1		1							0,98	0,98

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 00:00 - 10:39.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης