

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 29/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,72	2,60	0,11	0,00	1		1							0,83	0,79
	01:00	2,54	2,45	0,09	0,01	1		1			1				0,52	0,32
	02:00	2,44	2,37	0,07	0,00	1					1				0,62	0,58
	03:00	2,32	2,25	0,07	0,00	1					1				0,80	0,77
	04:00	2,30	2,18	0,12	0,00	1					1				0,79	0,75
	05:00	2,35	2,24	0,11	0,01	1					1				0,83	0,79
	06:00	2,50	2,38	0,13	0,00	1					1				0,87	0,87
	07:00	2,78	2,70	0,08	0,01	1					1				0,95	0,97
	08:00	3,08	2,91	0,17	0,01	1		1							0,94	0,97
	09:00	3,22	2,95	0,26	0,00	1		1							0,95	0,99
	10:00	3,59	3,49	0,10	0,00	1		1							0,95	0,99
	11:00	3,72	3,69	0,03	0,00	1		1			1				0,97	0,99
	12:00	3,80	3,43	0,00	0,37	1		1			1				0,98	0,98
	13:00	3,74	3,34	0,00	0,40	1		1			1				0,95	0,94
	14:00	3,89	3,35	0,14	0,40	1		1							0,98	0,98
	15:00	3,82	2,79	0,62	0,41	1		1							0,99	0,99
	16:00	3,40	2,39	0,66	0,36	1		1							0,75	0,98
	17:00	3,44	2,50	0,58	0,36	1		1							0,59	0,98
	18:00	3,71	2,59	0,71	0,41	1		1							0,71	0,99
	19:00	4,02	2,67	0,74	0,61	1		1							0,75	0,99
	20:00	4,12	2,48	0,83	0,81	1		1							0,85	0,99
	21:00	3,83	2,54	0,77	0,52	1					1				0,84	0,99
	22:00	3,46	2,23	0,82	0,41	1					1				0,84	0,99
	23:00	2,97	2,24	0,72	0,02	1					1				0,84	0,98

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Περδίκι ήταν σε απώλεια επικοινωνίας από τις 00:11 - 11:23. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 16:41 - 00:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης