

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 3/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,56	1,64	0,90	0,02		1								0,91	0,91
	01:00	2,36	1,55	0,80	0,02		1								0,80	0,80
	02:00	2,25	1,47	0,76	0,02		1								0,77	0,77
	03:00	2,18	1,44	0,72	0,02		1								0,74	0,74
	04:00	2,16	1,41	0,73	0,02		1								0,74	0,74
	05:00	2,20	1,43	0,75	0,02		1								0,76	0,76
	06:00	2,37	1,55	0,80	0,02		1								0,83	0,83
	07:00	2,57	1,72	0,83	0,02		1								0,90	0,91
	08:00	2,79	2,15	0,62	0,01		1					1			0,99	0,99
	09:00	2,93	2,54	0,38	0,01		1					1			0,63	0,99
	10:00	3,19	3,11	0,08	0,00		1	1				1			0,49	0,98
	11:00	3,25	3,16	0,09	0,00		1	1							0,49	0,99
	12:00	3,35	2,98	0,05	0,32		1	1							0,49	0,98
	13:00	3,35	2,82	0,17	0,35		1	1							0,49	0,97
	14:00	3,23	2,52	0,20	0,50		1	1							0,49	0,91
	15:00	2,88	2,16	0,31	0,41		1					1			0,51	0,98
	16:00	2,92	2,10	0,41	0,41		1					1			0,75	0,99
	17:00	2,94	2,11	0,46	0,36		1					1			0,98	0,99
	18:00	3,15	2,42	0,31	0,42		1					1			0,79	0,99
	19:00	3,63	3,01	0,21	0,42		1	1				1			0,49	0,98
	20:00	3,72	2,90	0,41	0,41		1	1	1						0,49	0,89
	21:00	3,43	2,41	0,30	0,71	1		1							0,49	0,90
	22:00	3,18	2,47	0,29	0,42	1		1	1						0,49	0,92
	23:00	2,94	2,21	0,36	0,37	1		1							0,49	0,81

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 09:18 - 16:56 & από τις 18:44.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης