

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 30/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,69	1,99	0,70	0,00	1					1				0,84	0,96
	01:00	2,48	1,86	0,62	0,00	1					1				0,84	0,91
	02:00	2,34	1,74	0,60	0,00	1									0,82	0,87
	03:00	2,31	1,71	0,60	0,00	1									0,81	0,85
	04:00	2,21	1,69	0,52	0,00	1									0,77	0,79
	05:00	2,31	1,70	0,62	0,00	1									0,81	0,85
	06:00	2,48	1,87	0,60	0,01	1									0,83	0,91
	07:00	2,81	2,19	0,61	0,01	1					1				0,84	0,98
	08:00	3,02	2,42	0,59	0,01	1					1				0,89	0,99
	09:00	3,14	2,59	0,54	0,01	1					1				0,94	0,99
	10:00	3,16	2,64	0,51	0,01	1					1	1			0,99	0,99
	11:00	3,14	2,50	0,64	0,01	1					1	1			0,99	0,99
	12:00	3,20	2,12	0,72	0,36	1					1				0,98	0,98
	13:00	3,22	2,04	0,79	0,40	1					1				0,99	0,99
	14:00	3,16	1,84	0,92	0,40	1					1				0,98	0,99
	15:00	3,08	1,95	0,73	0,40	1					1				0,80	0,99
	16:00	2,88	1,75	0,73	0,40	1					1				0,77	0,98
	17:00	2,99	1,83	0,75	0,41	1									0,77	0,99
	18:00	3,24	2,08	0,75	0,41	1					1				0,77	0,99
	19:00	3,60	2,25	0,75	0,60	1					1				0,77	0,99
	20:00	3,78	2,18	0,91	0,70	1					1				0,95	0,99
	21:00	3,54	2,40	0,63	0,51	1					1				0,99	0,99
	22:00	3,25	2,31	0,54	0,40	1					1				0,99	0,99
	23:00	2,84	2,32	0,51	0,01	1					1				0,98	0,98

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 00:00 - 08:29 & 14:55 - 20:05.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης