

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 4/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,57	2,29	0,26	0,02	1						1			0,49	0,99
	01:00	2,38	2,06	0,30	0,02	1						1			0,49	0,97
	02:00	2,24	1,95	0,27	0,01	1						1			0,49	0,93
	03:00	2,17	2,09	0,07	0,01	1						1			0,49	0,90
	04:00	2,12	2,06	0,06	0,01	1						1			0,62	0,85
	05:00	2,12	2,00	0,11	0,01	1						1			0,82	0,82
	06:00	2,27	2,05	0,21	0,01	1						1			0,96	0,97
	07:00	2,41	2,28	0,14	0,00	1						1			0,98	0,99
	08:00	2,73	2,66	0,07	0,00	1						1			0,99	0,99
	09:00	3,03	2,82	0,20	0,00	1		1							0,98	0,98
	10:00	3,14	2,96	0,18	0,00	1		1							0,99	0,99
	11:00	3,30	3,28	0,02	0,00	1		1							0,99	0,99
	12:00	3,31	3,31	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	13:00	3,41	3,40	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	14:00	3,25	2,87	0,02	0,36	1		1							0,95	0,95
	15:00	3,16	2,75	0,01	0,40	1		1							0,89	0,89
	16:00	3,18	2,74	0,04	0,40	1		1							0,91	0,90
	17:00	3,05	2,65	0,00	0,40	1		1							0,82	0,82
	18:00	3,27	2,82	0,04	0,41	1		1							0,96	0,96
	19:00	3,57	2,81	0,06	0,69	1		1							0,94	0,95
	20:00	3,59	2,72	0,06	0,80	1		1				1			0,73	0,74
	21:00	3,34	2,61	0,21	0,52	1		1				1			0,77	0,78
	22:00	3,11	2,29	0,30	0,51	1		1				1			0,86	0,86
	23:00	2,82	1,86	0,45	0,51	1						1			0,98	0,98

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 00:00 - 04:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης