

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 5/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,59	2,31	0,26	0,02	1						1			0,98	0,98
	01:00	2,37	1,95	0,40	0,02	1						1			0,98	0,98
	02:00	2,25	1,89	0,34	0,02	1									0,64	0,80
	03:00	2,19	1,93	0,25	0,01	1									0,55	0,77
	04:00	2,15	2,01	0,14	0,00	1									0,55	0,75
	05:00	2,09	1,94	0,14	0,00			1				1			0,55	0,91
	06:00	2,27	2,12	0,15	0,00			1				1			0,55	0,99
	07:00	2,42	2,21	0,21	0,00			1				1			0,55	0,95
	08:00	2,75	2,58	0,17	0,00	1						1			0,55	0,91
	09:00	2,83	2,73	0,10	0,00	1						1			0,55	0,99
	10:00	2,84	2,75	0,08	0,01	1						1			0,62	0,99
	11:00	3,10	2,98	0,11	0,01	1		1				1			0,98	0,98
	12:00	3,23	2,89	0,02	0,32	1		1							0,96	0,96
	13:00	3,27	2,85	0,02	0,40	1		1							0,96	0,96
	14:00	3,23	2,79	0,04	0,40	1		1							0,94	0,93
	15:00	2,96	2,53	0,03	0,40	1		1							0,75	0,75
	16:00	2,87	2,45	0,02	0,40	1		1							0,66	0,66
	17:00	2,86	2,41	0,05	0,40	1		1							0,66	0,66
	18:00	3,10	2,64	0,07	0,40	1		1							0,84	0,84
	19:00	3,46	2,92	0,04	0,50	1		1							0,97	0,98
	20:00	3,64	2,97	0,07	0,60	1		1							0,98	0,98
	21:00	3,45	2,98	0,06	0,40	1		1							0,98	0,98
	22:00	3,13	2,66	0,06	0,41	1		1							0,87	0,87
	23:00	2,91	2,51	0,04	0,36	1		1							0,72	0,71

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 02:14 - 10:47.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης