

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 6/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,54	2,39	0,13	0,01	1		1							0,63	0,63
	01:00	2,39	2,20	0,17	0,01	1		1							0,52	0,57
	02:00	2,24	1,98	0,25	0,01	1						1			0,95	0,95
	03:00	2,15	1,90	0,24	0,00	1									0,75	0,75
	04:00	2,21	2,03	0,18	0,00	1									0,77	0,77
	05:00	2,17	2,03	0,13	0,01	1									0,76	0,76
	06:00	2,29	2,10	0,20	0,00	1									0,81	0,81
	07:00	2,59	2,36	0,22	0,00	1						1			0,98	0,98
	08:00	2,83	2,65	0,17	0,00	1						1			0,99	0,99
	09:00	2,93	2,72	0,20	0,01	1						1			0,99	0,99
	10:00	2,90	2,69	0,20	0,00	1						1			0,99	0,99
	11:00	3,02	2,49	0,31	0,23	1						1			0,99	0,99
	12:00	2,96	2,08	0,47	0,41	1						1			0,99	0,99
	13:00	3,00	2,29	0,30	0,40	1						1			0,99	0,99
	14:00	3,29	2,68	0,25	0,36	1						1			0,97	0,97
	15:00	3,27	2,74	0,17	0,36	1		1							0,98	0,98
	16:00	3,22	2,53	0,29	0,41	1		1							0,73	0,94
	17:00	3,35	2,47	0,46	0,41	1		1							0,49	0,97
	18:00	3,51	2,42	0,48	0,61	1		1							0,49	0,96
	19:00	3,80	2,70	0,49	0,62	1		1							0,49	0,99
	20:00	3,77	2,66	0,49	0,62	1		1							0,49	0,99
	21:00	3,55	2,54	0,49	0,52	1		1							0,49	0,99
	22:00	3,22	2,30	0,50	0,42	1		1							0,53	0,92
	23:00	2,86	2,33	0,50	0,02	1		1							0,53	0,93

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 16:26.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης